

**Produktcode**MU34: Deckenleuchte für Notausgangsmarkierung - LED - Zentralisierter Test **Warnung! Code eingestellt****Beschreibung**

Leuchte mit LED-Leuchtquelle für Notausgang-Markierung. Installation als Deckenleuchte. Gehäuse für elektrische Komponenten aus geformtem Stahlblech, Ausführung in weiß. Dauerbetrieb (immer eingeschaltet - SA); bei Stromausfällen wird eine Notleuchtleistung von 3 Stunden mit voll geladener Batterie garantiert. Signalsicht 25m (nach UNI EN 1838). Leuchten im Modus Zentralisierter Test, ausgerüstet mit Schnittstellenschaltkreis, der mit der externen, nicht mitgelieferten Steuerungszentrale (MXS9) kommunizieren kann. Bei Störungen oder Defekten können auf dem Display der Steuerungseinheit alle betroffenen Leuchten über eine spezielle Kennnummer ermittelt werden. LED-Kontrollleuchte mit Signalfunktion des einwandfreien Betriebs oder eventueller Defekte des Apparats. Einen Überblick über alle Funktionen der Betriebskontrollleuchte finden Sie im Handbuch. Ni-Cd-Batterie mit 24 Stunden-Aufladezeit. Signalschirme mit eigenem Code verfügbar (Design-Piktogramme L22).

Installation

Deckeninstallation - Entfernung der Schutzabdeckung und Befestigung der Struktur mithilfe von Schrauben und Spreizdübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Farben

Weiß (01)

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Im Inneren des Rahmens - Entfernung des Schutzschirms und Durchführung der Anschlüsse an Standard-Klemmen.

Anmerkungen

Funktion Inhibition Mode (nur für Versionen mit zentralisiertem Test): Ermöglicht die Deaktivierung des Systems auch für längere Zeiträume. Das Notsystem muss mithilfe der Steuerungseinheit MXS9 reaktiviert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP42

**Technische Daten**

Im System:	35 (*)	CRI:	80
W System:	1 (*)	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	35 (*)	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	1 (*)	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	35.0 (*)	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-		